



Przyjąć materiał:  
Beton wypełniający studnie - B15  
Beton konstrukcyjny schodów - B20  
Stal zbrojeniowa A-0, A-III

UWAGA!  
Podczas wykonywania studni żelbetowych posadowionych na skarpie, należy kierować się następującymi założeniami:

- Minimalna głębokość posadowienia może wynosić 100 cm.
  - Spód posadowienia powinien znajdować się na stropie warstwy gruntu rodzimego
- W razie jakichkolwiek odstępstw od zakładanych warunków posadowienia należy skontaktować się z projektantem

Z B I G N I E W P I E K A R S K I		Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)	
Nazwa i adres projektowanego obiektu budowlanego	Bud. schodów łączących ul.MB Piłsudskiej z ul3 Maja	Nr rys	
Chojnice, dz. nr 251/11 i 251/12		Skala	
Przekrój poprzeczny schodów		1 : 20	
		Data	
proj. konstrukcji mgr inż. Z. Fiekski	GP-KZ-7342/325/94-ep.k.natr	Czas wykonania	
		2009	