




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NA STRYCHU


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	POSADZKA
4.0	Komunikacja-korytarz	28,24m <sup>2</sup>	Terakota
4.1	Pokój biurowy	10,09m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.2	Pokój biurowy	20,46m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.3	Pokój biurowy	20,50m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.4	Pokój biurowy	20,39m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.5	Pokój biurowy	15,42m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.6	Pokój biurowy	20,07m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.7	Pokój biurowy	16,05m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.8	Pokój biurowy	20,90m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.9	Pokój biurowy	20,84m <sup>2</sup>	Wykładzina przemysłowa
4.10	Pokój meście	6,17m <sup>2</sup>	Terakota
4.11	WC meście	3,37m <sup>2</sup>	Terakota
4.12	Szopa windy	12,67m <sup>2</sup>	
4.13	Komunikacja-korytarz	31,91m <sup>2</sup>	Terakota
RAZEM POWIERZCHNIA		247,02m <sup>2</sup>	


OZNACZENIA:


- 


oprawa świetłówkowa 4x36W
- 


oprawa świetłówkowa kompakt 2x18W
- 


oprawa świetłówkowa kompakt 18W IP44
- 


oprawa z ewakuacyjną kierunkową z piktogramem; czas 2H; montaż na ścianie
- 


oprawa z ewakuacyjną kierunkową z piktogramem; czas 2H; montaż do sufitu
- 


AW  
oprawa oświetl. podstawowego z członem awaryjnym; czas 2H
- 


W1  
wentylator wentylagowy sterowany kaseta TS/W1
- 


W2  
wentylator DESPOL załączany z oświetleniem; zwizka przy włączeniu
- 


wyłącznik 1-biegunowy p/t
- 


wyłącznik schodowy p/t
- 


wyłącznik świecznikowy p/t
- 

wyłącznik 1-biegunowy szczebel IP44
- 

gniazdko wtyczkowe p/t pojedyncze
- 

gniazdko wtyczkowe p/t podwójne
- 


zestaw 3 gniazdek wtyczkowych p/t podwójnych
- 

gniazdko wtyczkowe p/t podwójne szczebel IP44
- 

AI/O.4  
oznaczenie obwodu oświetleniowego:  
A1 - typ oprawy - wg wykazu  
O.4 - nr obwodu rozdzielnic



WłRP4 YKY 5x16 w RVS 47  
zakonczyć puszką n/t na wys. 0,6 m  
z rozdzielnic GTR na parterze



**AGRO-PROJEKT S. C.**  
89-400 Sępólno Kraj.  
ul. Hallera 14  
tel./fax 052 388 15 37

Nazwa obiektu budowlanego:  
**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychowej z przeznaczeniem na biura w siedzibie Urzędu Miejskiego na działce nr 1436 przy Starym Ryнку w Chojnicach**

INSTRALACJA ELEKTRYCZNA

Investor:  
**Gmina Miejska w Chojnicach**  
ul. Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

lokalizacja:  
**działka nr 1436,**  
**obręb m. Chojnice**

Nazwa rysunku  
**RZUT PODDASZA**

Rys. nr.  
**E/1**

Skala:  
**1 : 100**

Funkcja  
**Projektant instal. elektr.**

**mgr inż. Wiesław Szymanczak**  
UAN-KZ-7210109/86

**mgr inż. Andrzej Waśniewski**  
UAN-KZ-7210314/86

Data  
**15-06-2009**

Podpis