


Poddasze
RP4
P=35 kW k=0,72
Psz=25,4 kW
Io=37,3A
LEGRAND XL3 160 5x24 (MXL 5x24)

- AW – oznaczenie oprawy oświetlenia podst. z cztonem awaryjnym
- EW – oznaczenie oprawy ewakuacyjnej
- L2' – faza pomocnicza do opraw z cztonem awaryjnym (AW i EW)
- T – wyłącznik na tablicy RP4 umożliwiający sprawdzenie opraw w trybie awaryjnym – typ LP302

GTR/TL
na parterze
R 303 50A



Odbiornik	Oznacz.	Moc [kW]	Zabezpiecz.	Przewód
Oświetlenie	0.1	1,2	S301 C10	YDYp 3x1,5
Oświetlenie	0.2	0,8	S301 C10	YDYp 3x1,5
Oświetlenie	0.3	0,96	S301 C10	YDYp 3x1,5
Oświetlenie korytarz	0.4	0,7	S301 C10	YDYp 3,4x1,5

Gn. wtyczkowe	G.1	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.2	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.3	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.4	0,8	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.5	0,8	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.6	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.7	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.8	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.9	0,8	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.10	2,3	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.11	2,3	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.12	2,3	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe	G.13	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Gn. wtyczkowe szafa inform.	G.14	1,2	S301 B16	YDYp 3x2,5
Pomp.	S.1	0,55	S301 C4	YDYp 3x2,5
Pomp.	S.2	0,55	S301 C4	YDYp 3x2,5
Wentylator wyciągowy	W1	0,1	S301 C1	YDYp 3x1,5
rozdzielnica klimatyz.	WZ RP4/1	12,0	R 303 25A	YDY 5x6

dla potrzeb klimatyz.

Układ sieci: TN-S

Obiekt:	Pomieszczenia biurowe, Chojnice	Stary Rynek
Temat	Instalacja elektryczna wewnętrzna	
Nazwa rys.:	Schemat ideowy – tablica RP4	
Zespół autorški		
Funkcja	Imię, nazwisko, uprawnienia	D a t a
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymanczak upr. UAN-KZ-7210-109/86	15.06.2009
Weryfikator:	mgr inż. Andrzej Wasniewski upr. UAN-KZ-7210-314/86	15.06.2009
		Nr rys.: E/3