

UWAGA !
Należy przygotować 19 konstrukcji (podstaw) pod lampy na dachu

- ⑤ SILL 030 I 007 36, IP67, HIT-CE 70W G12
PZ □ Puszka zaciskowa - IP65

Skrzynka z zaciskami typu WAGO
IP65, II kl. izolacji

5 x OLFLEX ROBUST 200 3x1,5

14 x OLFLEX ROBUST 200 3x1,5

z tablicy T-PB
L = 50m, 2 x YKY20 3x4

Zakrystia

T-PB

DPNE8161

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE				
USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE				
Nazwa i adres Zamawiającego	Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice			
Przeznaczenie	MONITORING I OŚWIETLENIE OBIEKTÓW W STREFIE STAREGO MIASTA			
Rodzaj opracowania:	ROZMIESZCZENIE I TRASY OPRAW GRUPY 5			
Tytuł rysunku	Nazwa i adres Wykonawcy	Data	Podpis	Faza projektu
Starowicko	mgr inż. Z. Łupkowski	VIII 2006	Łupkowski	PB
Projektant	mgr inż. B. Palicka	VIII 2006	Palicka	SKALA RYS.
Sprawdzający	mgr inż. B. Palicka	VIII 2006	Palicka	NR RYS.
... 6				6