



Obja?nienia

- 25 projektowane pionowy grzewcze w miejsce istniej?cych spos?b pod??czenie jak istniej?ce pionowy
 - projektowane przewody grzewcze stalowe prowadzone w miejsce istniej?cych
 - istniej?ce przewody grzewcze bez zmian
- | typ grzejnika | wysoko?? w mm |
|---------------|-------------------|
| d?ugo?? w mm | 22K/900 [1000 mm] |
- projektowane grzejniki p?ytowe bocznazasilane wyposa?one w zawory termostacyjne z nastaw? wst?pn? spos?b pod??czenie jak istniej?cych grzejnik?w

Remont centralnego ogrzewania Szko?a Podstawowa nr 5 w Chojnicach ul. Wicka Rogali 18		NR RYS. 1
Rzut piwnicy instalacji grzewczej		SKALA 1 : 100
PROJEKTANT SPECJALNO?CI INSTALACYJNO-IN?YNIERYJNEJ mgr in? Andrzej Nojowski Upr. POM/0138/P005/04	SPRAWDZI? mgr in? Marek Nojowski Upr. POM/0170/PW05/07	BRAN?A Sanitarna
opiekun projektu in? Andrzej Wieczorek		DATA 24.04.2010