


UWAGA:

- 40cm nad przewodem tasma metalizowana żółta
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2,0 m



Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu wraz z przebudową nawierzchni w ulicy Lipowej w Chojnicach dz. nr 1167/5, 1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39		NR RYS. 10
Profil gazociągu G2-56a, G3-1789/3, G4-1791/1, G5-1794/1, G6-1795, G7-1796		SKALA 1 : 100/200
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ		BRANŻA sanitarna
mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/P00S/04		
ASYSTENT PROJEKTANTA inż. Andrzej Wieczorek		DATA 16.06.2010
SPRAWDZIŁ mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PW0S/07		