






UWAGA:

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2,0 m
- proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie



Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu wraz z przebudową nawierzchni w ulicy Lipowej w Chojnicach dz. nr 1167/5, 1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39		NR RYS. 7
Profil kanalizacji deszczowej S1–W2, S1–W1, S2–Di3, S2–W4, S2–W3		SKALA 1 : 100/200
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNEJ		BRANŻA sanitarna
mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/P00S/04		
ASYSTENT PROJEKTANTA inż. Andrzej Wiczorek		DATA 16.06.2010
SPRAWDZIŁ mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07		