



- Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046: 2 szt.
□_r Optyczna czujka dymu DOR 4046: 17 szt.
□_a Sygnalizator akustyczny SAL-4000: 2 szt.
□ Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M: 3 szt.
□_r Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR 4046: 8 szt.

Powierzchnia dozorowana: 487,16m²

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pole pow. [m ²]
-1.01	szatnia	18,71
-1.02	szatnia	12,98
-1.03	toaleta	2,27
-1.04	pomieszczenie sprzątarek	16,23
-1.05	harcówka	51,23
-1.06	harcówka	8,17
-1.07	harcówka	6,37
-1.08	ośrodek komunikacyjny	4,82
-1.09	schowek	3,86
-1.10	sala do zajęć wyrównawczych	17,54
-1.11	ośrodek komunikacyjny	19,31
-1.12	schowek	6,84
-1.13	kuchnia	68,32
-1.14	pomieszczenie gospodarcze	12,14
-1.15	ośrodek komunikacyjny	12,78
-1.16	świetlica	84,33
-1.17	pomieszczenie gospodarcze	6,57

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pole pow. [m ²]
-1.18	pomieszczenie gospodarcze	9,01
-1.19	pomieszczenie gospodarcze	7,01
-1.20	pomieszczenie gospodarcze	10,82
-1.21	pomieszczenie gospodarcze	8,29
-1.22	pomieszczenie gospodarcze	5,87
-1.23	pomieszczenie gospodarcze	11,08
-1.24	kuchnia	28,13
-1.25	zestawienie kuchenne	14,86
-1.26	szatnia kucharek	6,06
-1.27	szatnia	6,53
-1.28	ośrodek komunikacyjny	12,64
-1.29	pomieszczenie gospodarcze	6,11
-1.30	ośrodek komunikacyjny	16,15

Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 31 Stycznia 21 89-600 Chojnice		System sygnalizacji pożaru w budynku szkoły.
Rzut piwnic		
Rys. nr: 1	Projektant: Marek Znajdek UAN-NB-7210/154/84	Asystent projektanta: Jacek Nowicki
Skala 1:150	Data: kwiecień 2012	