



- ☒ Dwusensorowa czujka dymu i płomienia DPR 4046: 5 szt. (strych)  
☐ Optyczna czujka dymu DOR 4046: 18 szt.  
☐ Sygnalizator akustyczny SAL-4000: 2 szt.  
☑ Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M: 2 szt.  
⊗ Wskaźnik zadziałania WZ-31: 2 szt.  
☐ Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR 4046: 1 szt.

Powierzchnia dozorowana: 357,52m<sup>2</sup>  
Linia przerywaną oznaczono część pętli na strychu

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pole pow. [m <sup>2</sup> ]
3.01	sala komputerowa	42,79
3.02	sala dydaktyczna	38,30
3.03	gabinet logopedyczny	22,73
3.04	gabinet psychologa	20,27
3.05	komunikacja	5,37
3.06	schowek	2,22
3.07	ciąg komunikacyjny	7,76
3.08	archiwum	3,81
3.09	ciąg komunikacyjny	47,75
3.10	gabinet psychologa	19,70
3.11	schowek	2,22
3.12	komunikacja	4,33
3.13	zaplecze	8,05
3.14	sala dydaktyczna	54,80
3.15	komunikacja	5,14
3.16	ciąg komunikacyjny	39,93
3.17	sala dydaktyczna	30,00
3.18	kantorek	2,55

Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 31 Stycznia 21 89-600 Chojnice		System sygnalizacji pożaru w budynku szkoły.
Rzut III piętra		
Rys. nr: 5	Projektant: Marek Znajdek UAN-NB-7210/154/84	Asystent projektanta: Jacek Nowicki
Skala 1:150	Data: kwiecień 2012	