

Chojnice, 20.06.2012r.

BI.271.7.2012

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655-tekst jednolity ; Dz. U. Nr 171 z 2008r. poz. 1058) **Urząd Miejski w Chojnicach** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 11.06.2012r w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 195686-2012 przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach”

#### **Pytanie nr 1**

W opisie i na rysunkach zawarto informację o zainstalowaniu centrali POLON 4000 dla szkoły i terminala TSR 4000 dla gimnazjum, w przedmiarach brak jest nakładów na terminal. Proszę o wyjaśnienie niejasności.

#### **Odpowiedź**

Montaż terminala nie dotyczy zakresu objętego zamówieniem. Terminal zostanie zamontowany i uruchomiony w kolejnym etapie, obejmującym tę część systemu, która odnosi się do pomieszczeń gimnazjum.

BURMISTRZ  
dr Arseniusz Finster

BTK