

# MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500

do celów projektowych

woj. pomorskie

gm. Chojnice

obr. m. Chojnice

Dot. dz. 1723/13

Ark. 164.2

Ks.rob. 166/2011

KERG 2576/11

Wykonał: Łukasz Borchardt

Kierownik pracy: Marek Partyka

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCYJNY

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 105/18

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia:

- Kable SN
- Kable nn
- Kable oświetleniowe
- Linia napowietrzna (SN nn)

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 99/E-05/100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić lubej Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable, które będące własnością RD Chojnice

Uzgodnienie dotyczy proj. przebudowy Planu Piastowskiego z inf. o istniejącej infrastrukturze energetycznej z Chojnic, przed przystąpieniem do jej przebudowy, kolizyjnie kable - strefy ochronne i strefy budowlane.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 02.04.2012r.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne nałożyć rurę dwudzielną typu AROT

- na kable SN  $\phi$  160mm

- na kable NN  $\phi$  110mm

Zobowiązuje się wykonać prace ziemnych wystąpić o wydanie warunków technicznych zgłaszania wykupu przed zasypaniem w RD i 0.2% - Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucyjny Chojnice  
Sekcja Rozwoju Kiełownik

Jarosław Lichacz

