

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. centr. 52 3971800
fax 52 3972194

Chojnice, dnia 01 .04.2014 r.

BI.271.4.2014

Urząd Miejski w Chojnicach udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 25.03.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 100526-2014 przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem w Chojnicach”.

Pytanie nr 1

W związku z zapisem zawartym w SST zamówienia punkt D-05.03.13a nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym. Wynik badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza do produkcji mieszanki SMA użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo - polimerowym do warstwy ścieralnej SMA 8 pod warunkiem uzyskania parametrów funkcjonalnych w mieszance i nawierzchni określonych w STWIORB D-05.03.13a lub wyższych.

Warstwa ścieralna musi spełniać wymagania zgodne z WT 2 2010 oraz aktualnych norm.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster