

POZIOM PORÓWNAWCZY 144.0 m n.p.m.	Istn. kanalizacja deszczowa kd800 Istn. studnia, Rz.4 = 146,36	Proj. studzienka z PPØ1000	Proj. studzienka z PPØ1000	Proj. trójnik Ø200/160 PP	Proj. trójnik Ø200/160 PP	Proj. studzienka z PPØ1000	Proj. separator koalescencyjny z osadnikiem	Proj. separator koalescencyjny z osadnikiem	Proj. studnia z PP Ø400	Proj. wpust deszczowy 300x500 z rusztem żeliwnym
RZĘDNA TERENU	151,29	151,50	152,50	153,25	153,25	153,22	153,19	153,15	152,90	151,85
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	146,86	147,23 150,19	150,39	150,42	150,86	150,88	150,90	150,95	151,02	151,20
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	4,43	4,27 1,31	2,11	2,83	2,39	2,34	2,29	2,20	1,88	0,65
SPADKI, DŁUGOŚCI		i = 5% L = 7,4m	i = 1,5% L = 13,1m	i = 1,5% L = 32,0m		i=1,5% L=1,3m		i = 1,5% L = 4,9m	i = 0,8% L = 22,8m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø200 PP; L=7,4m	Ø200 PP; L=13,1m	Ø200 PP; L=32,0m		Ø160 PP		Ø160 PP; L=4,9m	Ø160 PP; L=22,8m	
ODLEGŁOŚCI	0,00 7,40	20,50 13,10	22,30 1,80	51,80 29,50	53,10 1,30	54,40 1,30	56,10 1,725	61,00 4,90	83,80 22,80	
	kd	Sd1	Sd2	Tr7	Tr8	Sd3	Sep	Sep	Sd4	Wp1

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54		
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU GIMNAZJUM ORAZ BUDOWA BOISKA I BIEŻNI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZJUM NR 2 NA DZIAŁKACH NR 1682/4, 1677/2, 1682/1, 1680/1, 1677/3 i 1676/3 W MIEJSCOWOŚCI CHOJNICE	
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ (Cz. I)	SKALA	1:100/100
BRANŻA SANITARNA	NR RYS	2
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGLIN GPKG-I-7342-24/95	ASYSTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. AGNIESZKA PAZDYK	
18.12.2013	18.12.2013	