


Jednostka wewnętrzna-nominalna
wydajność chłodnicza -3,5 kW,
nominalna wydajność grzewcza- 4,0 kW,
maksymalny poziom ciśnienia
akustycznego przy maksymalnych obrotach 45 dBA,
czynniki chłodnicze R-410A, średnica przewodu
cieczowego 6,35mm, średnica przewodu gazowego
9,52mm, zasilanie elektryczne 220-240V



OZNACZENIA:

proj.przewody cieczowe/gazowe

9.52/15.88 średnica przewodów cieczowych/gazowych

proj.pion

RZUT PARTERU
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Skala: 1:50

BRANŻA:
SANITARNA
P.B

INWESTOR	GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARY RYNEK 1 89-600 CHOJNICE	
OBIEKT	Budynek wielofunkcyjny-usługowy-przebudowa i rozbudowa	
ADRES BUDOWY	Chojnice ul. Jeziorna, dz.nr.geod.4356,1391 1390/1,1392/1,1393/1	
PROJEKTANT -branża sanitarna	mgr inż. Andrzej Najdowski POM/0138/POOS/04	Podpis Data:10.11.2014
Andrzej Najdowski 89-606 Charzykowy ul. Szkolna 3a		NR RYS. KL1