

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500

do celów projektowych

woj. pomorskie

gm. Chojnice

obr. m. Chojnice

Dot. dz. 1723/13

Ark. 164.2

Ks.rob. 166/2011

KERG 2576/11

Wykonał: Łukasz Borchardt

Kierownik pracy: Marek Partyka

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 105/12

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia:

- Kable SN
- Kable nn
- Kable oświetleniowe
- Linia napowietrzna (SN nn)

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do istniejących linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05/100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutejszy Rejon o dokonaniu terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzasadnienie: Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia: z inf. dostarczonej przez Chojnicę, przed przystąpieniem do prac budowlanych, budowlanych kable i stopy rozciągłości, przebiegów.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 02.04.2012.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne nałożyć rurę dwudzielną typu AROT - na kable SN ϕ 160mm - na kable NN ϕ 110mm. Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych zgłaszać wykopy przed zasypaniem w RD i o 2% Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń.

*Na przebudowę w/w kolizji,

*Na zasilanie w energię elektryczną, wystąpić o wydanie warunków technicznych, które należy uzgodnić w Rf Chojnice.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Sekcja Rozwoju
Kielce

Jarosław Lichacz

