



Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334

NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396

Kapitał zakładowy 15.111.000 zł

Chojnice, dnia 30.04.2012 r

L.dz. –NI-102/2705/U/6/12

Usługi Projektowe
Nadzór Budowlany
Daniel Folehr
89-600 Chojnice
Pl. Piastowski 25A

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, uzgadniają projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, parkometrów oraz kan. deszczowej z następującymi uwagami;

Z uwagi na modernizowane nawierzchnie, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 ze zm.) wnosimy o przebudowę ist. węzła wodociągowego oraz wymianę odcinka ist. sieci wodociągowej Dn 200 wraz z przyłączami w przedstawionym zakresie opracowania (zalecany materiał dla przebudowy sieci rury PE lub PVC 160 z uszczelką trwale mocowaną w procesie technologicznym oraz armatura typu Hawle).

Ewentualny zakres i projekt przebudowy infrastruktury należy uzgodnić w dalszym toku postępowania.

- w trakcie realizacji zadania zwrócić szczególną uwagę na urządzenia wodno kanalizacyjne posadowione w przedstawionych zakresach opracowania, rozpoczęcie oraz zakończenie wykonania robót zgłosić w celu sporządzenia odpowiednich protokołów (wysowano orientacyjny przebieg sieci wod- kan będący w zarządzie i eksploatacji Spółki i odcinek światłowodu).

- wszelkie urządzenia wod kan wyregulować do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto zastosować na ist. studniach kanalizacyjnych pierścienie odciążające i włazy typu ciężkiego niewentylowane np. typu KORUM.

- bezwzględnie w projekcie pokazać ilość i sposób przebudowy studni kanalizacyjnych znajdujących się bezpośrednio w projektowanym ciągu .

- wszelkie uszkodzone urządzenia np. trzpienie zasuw , skrzynki bezwzględnie zgłosić do wymiany, w rejonie urządzeń nie pracować sprzętem ciężkim

Ponadto zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenie wszelkich urządzeń i powstawanie awarii na sieci wod-kan , pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich usunięciem oraz ewentualną przerwą w dostawie wody i odbioru ścieków.

Inżynier
d/s inwestycyjnych
Tomasz Ciurzyński