

Eg: – WYSOKOŚCIOWA

A 1:500

projektowych

112.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 997/09

istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia

Kable SN
Kable nn
Kable oświetleniowe
Linie napowietrzne (SN nn)

Ustala się dwustronną strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie strzyżenie i zbiórki do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-79/E-06 i PN-99/E-05/100-1. Uspokojenie należy wykonać przed rozpoczęciem robót i poinformować Zarząd Rejonu o dokładnym terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RE Chojnice.

Uzgodnienie dotyczy proj. budowy ulicy Brachwinowej do ul. Chojnickiej. W projekcie sygnalizacja proj. ulicy z kablami energetycznymi na kable natężenia rury dwudzielnej typu AROT. Kable i urządzenia energetyczne dostosować do nowego poziomu drogi. W przypadku wystąpienia kolizji: Uzgodnienie ważne 2 lata z dnia kablowych z proj. wjazdami do posesji Chojnice, dnia 22.12.2009 r. z dnia kablowe przestawi na koszt inwestora.

Zobowiązuję się wykonać prace ziemne do zgłoszenia się w tut. Rej. Energ. przed rozpoczęciem wykopu celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń w miejscu budowy.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Sekcja Rozwoju
Kierownik
Janusz Formella

projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm
projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm
projektowane wjazdy z kostki brukowej betonowej 8cm
projektowana osłona kabli elektrycznych z rur AROT

projektowana studnia rewizyjna Ø1200

projektowane wpusty deszczowe