



UWAGI:

Przewody do średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych grzewczych typu PE-Xc.Przewody powyżej średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z wkładką aluminiową. Przewody podłączające do kotła wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu,łączonych przez spawanie.

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w rurach ochronnych wypełnionych szczeliwem trwale elastycznym.Średnica rury ochronnej o jedną dymensję większa niż rura przewodowa.

Wszystkie pionowe instalacje wewnętrznych należy umieszczać w warstwach izolacji ścian lub obudowach.

Należy zapewnić dostęp do urządzeń montowanych w obudowach z płyt G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku konieczności prowadzenia odcinków przewodów w brzdach, lokalizację oraz wymiary brzd skonsultować z inspektorem nadzoru lub konstruktorem.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w listwach przypodłogowych lub w warstwach izolacyjnych ścian.

OZNACZENIA:	
	proj.przewód zasilający c.o
	proj.przewód powrotny c.o
	typ proj.grzejnika
	proj.temperatura pomieszczenia proj.obciążenie cieplne pomieszczenia
	proj.pion c.o

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Skala: BS.
		BRANŻA: SANITARNA P.W
INWESTOR	GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARY RYNEK 1 89-600 CHOJNICE	
OBIEKT	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY-USŁUGOWY -PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA	
ADRES BUDOWY	Chojnice ul. Jeziorna, dz.nr.geod.4356,1391 1390/1,1392/1,1393/1	
PROJEKTANT -branża sanitarna	mgr inż. Andrzej Najdowski POM/0138/POOS/04	Podpis Data:10.11.2014
Andrzej Najdowski 89-606 Charzykowy ul. Szkolna 3a		NR RYS. CO4