

OZNACZENIA:

- proj.przewód zasilający c.o
- proj.przewód powrotny c.o
- 22KV/600 [900 mm] — typ proj.grzejnika
- 1.1 +20 °C, Φwym: 435 W — proj.temperatura pomieszczenia; proj.obciążenie cieplne pomieszczenia
- CO1 — proj.pion c.o

UWAGI:

Przewody do średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych grzewczych typu PE-Xc.Przewody powyżej średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z wkładką aluminiową. Przewody podłączające do kotła wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu,łączonych przez spawanie.

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w rurach ochronnych wypełnionych szczeliwem trwale elastycznym.Średnica rury ochronnej o jedną dymensje większa niż rura przewodowa.

Wszystkie piony instalacji wewnętrznych należy umieszczać w warstwach izolacji ścian lub obudować.

Należy zapewnić dostęp do urządzeń montowanych w obudowach z płyt G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku konieczności prowadzenia odcinków przewodów w bruzdach, lokalizację oraz wymiary bruzd skonsultować z inspektorem nadzoru lub konstruktorem.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w listwach przypodłogowych lub w warstwach izolacyjnych ścian.

RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Skala: 1:50 BRANŻA: SANITARNA P.B
INWESTOR	GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARY RYNEK 1 89-600 CHOJNICE	
OBIEKT	Budynek wielofunkcyjny-usługowy-przebudowa i rozbudowa	
ADRES BUDOWY	Chojnice ul. Jeziorna, dz.nr.geod.4356,1391 1390/1,1392/1,1393/1	
PROJEKTANT -branża sanitarna	mgr inż. Andrzej Najdowski POM/0138/POOS/04	Podpis Data:10.11.2014
Andrzej Najdowski 89-606 Charzykowy ul. Szkolna 3a		NR RYS. CO2