

ORZECZENIE TECHNICZNE

O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY

1.0. Stan istniejący

Budynek będący przedmiotem opracowania jest to budynek 3-kondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Ściana nośna, w której ma zostać wykonany otwór do projektowanego wc dla niepełnosprawnych wykonana jest z bloczków gazobetonowych o grubości 25 cm + tynk obu stronny cem.-wap. gr. 1,5 cm. Stropy opierają się na omawianej ścianie.

2.0. Stan projektowany

Projektuje się wykonanie otworu do wydzielonego wc dla niepełnosprawnych. Otwór ma mieć wymiary 1,00x2,05 m. Nadproże zaprojektowano z elementów prefabrykowanych 2x L19/150.

3.0. Wnioski końcowe

Stan techniczny ściany nośnej jest dobry. Wykonanie projektowanego otworu nie zagraża stateczności ściany i stropu.