



OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja c.w.u. - woda o temp. 35°C
- proj. instalacja p.poż.
- proj. instalacja kanalizacyjna - przewody prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych
- proj. instalacja kanalizacyjna - przewody prowadzone pod stropem piwnicy
- proj. pion kanalizacyjny Ø110 PCV zakończony kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym 0,5m ponad połac dachu
- proj. pion kanalizacyjny Ø75 PCV zakończony zaworem napowietrzającym Ø75
- proj. zawór napowietrzający Ø75
- proj. zawór antyskażeniowy Dn25 zamontowany przed hydrantem
- proj. hydrant p.poż. Dn25 węmkowy z węzłem pólśztywnym 30m
- proj. antyskażeniowy Dn25 zamontowany przed hydrantem

UWAGA:

- Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych łączonych za pomocą obręczek zaciskowych z pierścieniem pełnym.
- Przewody instalacji p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych.
- Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych przy pomocy kleichów uszczelniających gumowymi uszczelkami wargowymi.

LEGENDA: A-B-C-D-A ZAKRES OPRACOWANIA

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- elementy do usunięcia lub wyburzenia
- istn. parapet lastyko - do wymiany na MDF

UWAGA:

- Istn. przybory sanitarne w pom. WC - do wymiany.
- W pom. WC i łazienkach dostępnych dla dzieci montaż umywalk na wysokości 0,50 do 0,55m nad posadzką, misek ustępowych - na wysokości 30cm nad posadzką.
- W pom. jadalni, holu, WC i salach zamontować nawiewniki okienne w górnej części okien (min 2m nad terenem).
- W pom. ŁAZIENKA 2 i 3 - miski ustępowe podtynkowe.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ NR 7 NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA	
RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD.-KAN.		NA DZ. NR 4273 W CHOJNICACH, PRZY UL. TUWIMA 2	SKALA 1:100
BRANŻA SANITARNA		ASISTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. JAN BURZLA	NR RYS 1
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE GPRCZ-7642495		19.11.2015	