

| |
|------------------------------|
| URZĄD MIEJSKI w Chojniech |
| 2015 -12- 03 |
| ilość załączników |

Chojnice, dnia 01.12.2015r.

OD/ZM/JL/L.dz. 42118/2015

12500


Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dotyczy: kolizji sieci elektroenergetycznej

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne nr 44/ENE/ZM/42118/2015 z dnia 01.12.2015r. na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z planowaną przebudową obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chojnice przy ulicy Swaróżyca 1 - działki nr 1555/3, 1555/4, 1555/5 oraz 1555/11.

K/O:

a.a



Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dyrektor

Janusz Frączek

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89-600 Chojnice
tel.: 52 397 45 81

44/ENE/ZM/42118/2015
Chojnice, dnia 01.12.2015 r.

**Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice**

Warunki likwidacji kolizji nr: 44/ENE/ZM/42118/2015 z dnia 01.12.2015 r.

Dotyczy: *kolizji planowanej przebudowy obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chojnice przy ulicy Swarżycza 1 - działki nr 1555/3, 1555/4, 1555/5 oraz 1555/11*

Odpowiadając na wniosek z dnia 13 listopada b.r. (data wpływu 25.11.2015r.) ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, że w obrębie planowanej **przebudowy obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chojnice przy ulicy Swarżycza 1- działki nr 1555/3, 1555/4, 1555/5 oraz 1555/11** występuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Chojnice Gdańska nr 30020:

a) Linii kablowej nN-0,4 kV.

II. Wymagania techniczne

1. Wybór rozwiązania leży w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie będzie poprawne technicznie i spełniać będzie obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.
2. Zakres przebudowy:
- kolidujący odcinek linii kablowej nN – 0,4kV przebudować wg. potrzeb wynosząc poza projektowaną zabudowę.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Zlecić opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1a dostosować do wymogów Normy SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa”.
2. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Chojnice/Sekcja Utrzymania.
3. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej (linia kablowe nN) w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z

- późn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.
4. Projekt techniczny usunięcia kolizji należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji w Rejonie Dystrybucji Chojnice.
 5. Po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji przez RD proszę się zgłosić w Sekcji Utrzymania RD Chojnice z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunięcie kolizji. Sposób przekazania na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa.
 6. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody które mogły powstać na skutek prowadzenia robót.
 7. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników.
 8. W trakcie budowy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).
 9. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać do magazynu Rejonu Dystrybucji Chojnice.
 10. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Chojnice utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.


Niniejsze warunki są ważne do dnia 30.11.2017 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Utrzymania Rejonu Dystrybucji Chojnice.



Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dyrektor

Janusz Frączek