

BI.271.4.2017

Chojnice, 10.02.2017 r.

**Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 31.01.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 16978-2017 przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

**Pytanie 29**

Proszę o załączenie do projektu wykazu drzew do wycinki.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 14

**Pytanie 30**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza fugowanie kostek zaprawą do fugowania.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 24

**Pytanie 31**

Prosimy o informacje czy w wycenie należy uwzględnić frezowanie istniejącego oznakowania poziomego.

Odpowiedź

Tak

**Pytanie 32**

Prosimy o potwierdzenie że skrzyżowanie z ul. Leśmiana ma być wykonane z kostki betonowej

Odpowiedź

Skrzyżowanie z ul. Leśmiana w kier. ul. Leśmiana jest już wykonane i nie należy ujmować w kosztach, natomiast skrzyż. z ul. Gryfa Pomorskiego w kier. ul. Gryfa Pomorskiego należy wykonać z asfaltu.

**Pytanie 33**

Wg dokumentacji na skrzyżowaniu nowoprojektowanego chodnika w chodniku występuje słup tp proszę o wyjaśnienie kto go przestawia.

Odpowiedź

Nie należy wyceniać przestawienia słupa

**Pytanie 34**

W dokumentacji wykazana jest projektowana sieć tp. trasy przebiegają pod zjazdami oraz przez skrzyżowania. Proszę o wyjaśnienie czy pod zjazdami, skrzyżowaniem należy wykonać przepusty. Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie ich w przedmiarze

Odpowiedź

Nie

**Pytanie 35**

Proszę o wyjaśnienie na czyj koszt należy rozebrać ogrodzenie na skrzyżowaniu Człuchowska-Stefana Wyszyńskiego oraz przenieść słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu Asnyka i Człuchowskiej.

Odpowiedź

Wykonawca wyceni oraz ujmie w ofercie przebudowę - rozebranie oraz ponowne wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na długości 20mb oraz przeniesienie istniejącego słupa ogłoszeniowego.

**Pytanie 36**

Proszę o wyjaśnienie czy istniejące przejście przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka pozostaje czy należy je zlikwidować. Jeżeli tak to po czyjej stronie jest likwidacja przejście

**Odpowiedź**

Przejście należy zlikwidować i wybudować nowe z sygnalizacją świetlną zgodnie z projektem. Materiały z rozbiórki „starego” przejścia przekazać Zamawiającemu. Transport materiałów rozbiórkowych na koszt Wykonawcy do 5 km

**Pytanie 37**

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu barier ochronnych stalowych

**Odpowiedź**

Wykonawca wyceni transport barier ochronnych na odległość do 5km.

**Pytanie 38**

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze rozbiórki istniejącego oznakowania pionowego oraz wskazanie miejsca jego składowania.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje że , należy dokonać rozbiórki oznakowania pionowego a materiały z rozbiórki przekazać zamawiającemu. Transport materiałów rozbiórkowych na koszt Wykonawcy do 5 km

**Pytanie 39**

Prosimy o wskazanie technologii uzupełnienia ubytków przy ścieku, wpustach.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 9

**Pytanie 40**

Proszę o wyjaśnienie czy inwestycja przewiduje przebudowę przepustu. Jeżeli tak to prosimy o określenie wytycznych dot. wykonania przepustu oraz uzupełnienie w przedmiarach.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 10 i 11

**Pytanie 41**

Z załączonych dokumentów wynika, że Zamawiający sugeruje wykonanie nasypów z gruntu rodzimego. Biorąc pod uwagę opis do projektu wynika, iż grunt występujący na przedmiotowym odcinku należy do grupy nośności G3 a w związku z tym nie nadaje się on do wbudowania w nasypy, dlatego prosimy o poprawne oszacowanie robót ziemnych.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 17

**Pytanie 42**

Prosimy o informację: Czym uzupełnić powierzchnie między chodnikiem a istniejącą ziemią na odc. od km 0+864,50 do km 1+633,20

**Odpowiedź**

Zgodnie z przekrojem normalnym - rys nr 5.3 powierzchnię pomiędzy chodnikiem a istniejącą jezdnią należy uzupełnić materiałem z frezowania, natomiast powierzchnię za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej - humusem

**Pytanie 43**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PP SN8 korugowane K2

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 44**

Proszę o zamieszczenie na stronie operatu wodno – prawnego

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza pozwolenie wodno-prawne . Operat w wersji papierowej dostępny w siedzibie Zamawiającego

**Pytanie 45**

Proszę o zamieszczenie na stronie opinii geotechnicznej

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 18

**Pytanie 46**

Proszę o zamieszczenie na stronie uzgodnień branżowych

Odpowiedź

Uzgodnienia w projekcie zmian do projektu podstawowego

**Pytanie 47**

Proszę o zamieszczenie na stronie pozwolenia na budowę

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 13

**Pytanie 48**

Na rysunku PZT studnia D15.1 odprowadza ściek powierzchniowy z jezdni do rowu. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie rur przepustowych pod projektowanymi wjazdami w celu przepływu ścieku na całej długości rowu?

Odpowiedź

Wykonać zgodnie z projektem – studnia z osadnikiem

**Pytanie 49**

Proszę o podanie parametrów objętościowych dla korytka do projektowanego odwodnienia liniowego

Odpowiedź

Wykonać zgodnie z projektem zmian rys. 5.2.

**Pytanie 50**

Z racji braku informacji w projekcie jak i na profilach kanalizacji deszczowej, proszę o podanie wysokości osadników studni w strefie zlewni granicy miasta przy miejscowości Topole

Odpowiedź

Wysokość osadników w studni 0,5m.

Z up. BUKMISTRZA

*mgr inż. Jacek Domozych*  
Dyrektor Wydziału  
Budowlano-Inwestycyjnego



Chojnice, dnia 20 sierpnia 2008 r.

OS.6223/40/08

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 14 lit."c", art.37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust.2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 131, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst z 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), w związku z § 19 i 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. Gminy Miejskiej Chojnice dotyczącym uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do gruntu podczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych drogi krajowej Nr 22

## o r z e k a m :

- I. Udzielić Gminie Miejskiej Chojnice pozwolenia wodno-prawnego na:
  1. odprowadzanie do gruntu ( działka nr 6/2 ) poprzez skrzynki rozsączające podczyszczonych w osadniku oraz separatorze koalescencyjnym SKG NG40 wód opadowych z terenów utwardzonych jezdni, chodników i ścieżki rowerowej z odcinka drogi krajowej Nr 22 w km 245 + 369 do 245 + 520 – prawa strona drogi w kierunku na Człuchów-Chojnice w ilości :  $Q = 34,3$  l/s.
  2. odprowadzanie do gruntu ( działka 6/2 ) poprzez skrzynki rozsączające podczyszczonych w osadniku oraz separatorze koalescencyjnym SKG NG25 wód opadowych z terenów utwardzonych jezdni, chodników i ścieżki rowerowej z odcinka drogi krajowej Nr 22 w km 245 + 371 do 245 + 520 lewa strona drogi w kierunku Człuchów-Chojnice w ilości :  $Q = 20,8$  l/s
- II. Pozwolenia wodno – prawne udziela się na czas określony, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r. pod następującymi warunkami:
  1. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych z terenów utwardzonych drogi Nr 22 po ich oczyszczeniu w osadniku szlamowym i separatorze substancji ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do gruntu nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych:
    - zawiesina ogólna - 100 mg/l,
    - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l,
  2. uprawniony będzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzał przegląd eksploatacyjny urządzeń oczyszczających wody opadowe, eksploatował i konserwował te urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności związane z tymi pracami odnotowywał w zeszycie eksploatacji.
- III. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego jemu prawa.

Poznań, dnia 25.08.2008r.  
podpis: Agata Kubiak



- IV. Pozwolenie wodno – prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.


### UZASADNIENIE :

Gmina Miejska Chojnice wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie do gruntu wód opadowych z terenów utwardzonych drogi krajowej Nr 22. W dniu 1 sierpnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji o jego wszczęciu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania otrzymały również strony postępowania. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły do organu wydającego pozwolenie wodno – prawne uwagi odnośnie przedstawionego wniosku. Wody opadowe z terenów utwardzonych ( jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa ) po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzone będą do gruntu poprzez skrzynki rozsączające. Operat wodno-prawny wykonany przez inż. Bolesława Wachowskiego złożony wraz z wnioskiem spełnia wszystkie wymogi formalno – prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji .

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie :

Od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który ją wydał.



z. inż. Stępnisty  
inż. inż. Włodek Szyszczak  
Wydział Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa

### Otrzymują :

1. Gmina Miejska Chojnice ,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , ul. Subisława 5 , 80 -354 Gdańsk ,
4. Ewa i Wiesław Kiedrowicz , ul. Jagiełły 11 , Chojnice ,
5. a/a. Sławomir Januszewski nr p 117/b /08

### Do wiadomości :

1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Środowiska i Rolnictwa ,
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku ,

Powiatowy Urząd Wodny w Chojnicach  
Poświadczam zgodność  
z oryginałem

Poznań, dnia 25.08.2008r.  
podpis ..... *Agata Kubiak*