

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 98/2017.....

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutaj Rejon o dotychczasowym terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable rwa będące własnością RD Chojnice

Uzg. dot. proj. przebudowy ul. Nowe Miasto
i ul. Spichlerzowej w Chojnicach wraz
z oświetleniem i odwodnieniem.....
Jstn. Kable dostosować do poziomu nowych
Uzgodnienie ważne 2 lata nowoich ul.

Chojnice dnia 08.03.2017 r.



W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj.
infrastruktury z kablami energetycznymi,
na kable energetyczne nałożyć
rurę dwudzielną typu AROT
- na kable SN ϕ 160mm
- na kable NN ϕ 110mm
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych
do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD
Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego
naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Stanisław Osowski