

Chojnice, dn. 02.03.2017

Załącznik do protokołu ZUD

Nr: **GE.6630.61.2017** z dnia **01.03.2017**

dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz linii energetycznej oświetlenia w ramach przebudowy ul. Nowe Miasto ,
Splchrzowa w Chojnicach (dz. 1195/2 , 1267,1268,1270/9 , 1277/2 , 1277/3 , 1278/1 , 1404/3 , 1425/3

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie, właściwego dla terenu inwestycji, PSG sp z o.o Oddział w Gdańsku (Gazownia w Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia istniejącej sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Chojnicach.
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować ciężkim sprzętem.
4. W trakcie prowadzenia robót związanych z ww. zadaniem, sieć gazową wraz z wszystkimi jej elementami zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowiącego jej podbudowę i osłonę.
5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.
7. Krawężniki sytuować w odległości minimum 0,5 m od sieci gazowej. W przypadku ,kiedy zajdzie konieczność lokalizacji krawężnika (miejsce na mapie oznaczone symbolem „A”) na trasie gazociągu, należy montować go na podbudowie z tłucznia lub innego materiału pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Gazownią w Chojnicach szczegółów proponowanego rozwiązania.
8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”.
9. Wszelkie kolizje z siecią gazową należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgłosić do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.
10. Przeciśki/przewiertły należy wykonać po uprzednim odkryciu przewodu gazowego.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Chojnicach

Jarosław Gdaniec