

UWAGA:

Dopuszcza się wykorzystanie jako zwody poziome stalowych obróbek dekarskich pod warunkiem, że wykonane są z blachy o grubości min. 0,5mm (rdzeń blachy bez farby)

LEGENDA:

Przewód odprowadzający połączony poprzez zacisk probierczy z bednarką uziemiającą, wykonany z drutu stalowego cynkowanego FeZn Ø8mm układać pod elewacją w rurze ochronnej RL-50

Zwód poziomy niski wykonany z drutu stalowego cynkowanego FeZn Ø8mm, układać na wspornikach o wysokości min. 2cm

Maszt odgromowy wykonany z drutu FeZn Ø8mm h=0,8m

Połączenie spawane

Połączenie skręcane

Proj. bednarka uziemiająca FeZn 30x4 mm - uziom otokowy ułożony w odległości min. 100cm od fundamentów z wyprowadzeniami na powierzchnię w punktach zacisków probierczych

Zacisk probierczy

GSU Główna szyna wyrównawcza

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 683/3, 660/17 I 660/12 PRZY UL.LICHNOWSKIEJ W M. CHOJNICE WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z TYM ZWIĄZANYCH
RZUT DACHU - inst. odgromowa	SKALA 1:100
BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR RYS 7

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELKTRYCZNE TECH. MAREK ZNAJDEK UAN-KZ-7210/36/89	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELKTRYCZNE TECH. ALOJZY ZNAJDEK UPR. NR 725/75/Bg	ASYSTENT PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELKTRYCZNE MGR INŻ. RAFAŁ WERA
05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013