



I ETAP

II ETAP

UWAGI I OZNACZENIA:
Ochrona od porażenia: szkiełka samoczynne wyłączenie
Układ instalacji wewnętrznej: TNS
Należy użyć przewodów o izolacji na U_n=750V

O-1/R-1
Nazwa rozdzielni
Numer obwodu w rozdzielni

LP	NAZWA POMIESZCZENIA
2/1	PRZEBIERALNIA+WĘZŁ SANIT.
2/2	POM. SPRZĄTACZKI
2/3	KOMUNIKACJA
2/4	WC MĘSKIE I NIEPEŁNOSP.
2/5	PRZEBIERALNIA
2/6	KOMUNIKACJA
2/7	PRZEBIERALNIA
2/8	PRZEBIERALNIA
2/9	WĘZŁ SANITARNY
2/10	MAGAZYN SPRZĘTU
2/11	POM. SOCJALNE
2/12	POM. SOCJALNE
2/13	KOMUNIKACJA

LEGENDA	
	GNIAZDO 16A/230V Z BOCŁEM OCHRONNYM, SZCZELNE IP44
	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY Z WŁĄCZNIEM ŚWIATŁOCZUJNYM
	WYŁĄCZNIK P POŻ. TYPU "ZBU SZ/BK"
	WYŁĄCZNIK P POŻ. TYPU "ZBU SZ/BK" (zasilano centralnym punktem)
	ZAKOŃCZONY PRZESŁONKA SZCZELNA IP65

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI		89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54	
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 689/3, 689/17 I 689/12 PRZY UL. LICHOWSKIEJ W M. CHOJNICE WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ BUDOWLANÝCH Z TYM ZWIĄZANYCH	
RZUT PIĘTRA - inst. elektryczna		SKALA	1:100
BRANŻA ELEKTRYCZNA		NR RYS	3
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OŚCIEŻNIKACH MONTAŻ: MONTAŻ UWAGI: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20		ASISTENT PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OŚCIEŻNIKACH MONTAŻ: MONTAŻ	
05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013	
		05.04.2013	