



1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa	:	SGS 101/070T
Źródło światła	:	1 * SON-T+ 70W
Strumień	:	6600 lumen
Rot90	(T) :	10.0 stopni
Metoda siatki	:	CEN Luminancja
Ogólny współ. utrzymania	:	0.77



Jezdnia	:	Droga nierozdzielona
Szerokość drogi	(W) :	7.00 m
Ilość pasów	:	2
Tablica współ. odbić	:	CIE CLASS R1
Tablica Q0	:	0.100
Instalacja	:	Strona prawa
Wysokość	(H) :	7.00 m
Odstępy	(S) :	24.00 m
Montaż	(O) :	0.50 m

Ogólne wartości jakościowe dla układu drogi.

Luminancja

Średnia	=	1.05 cd/m ²
Minimum/średnia	=	0.53

Natężenie poziome

Średnia	=	12.3 lux
Minimum/średnia	=	0.47