


Schemat szafki SO-Zakładowa

Ochrona przed dotykiem pośrednim : szybkie wyłączenie zasilania



Oznaczenia:

- | | |
|-------|--|
| PRP | - przetłacznik rodzaju pracy A-0-R |
| PZS-6 | - przekaźnik sterowania kaskadowego Rabbit |
| ZR | - miejsce na rezerwowy zegar sterujący |
| ZS | - zegar sterujący układu pomiarowego |
| * | - urządzenia przystosowane do oplombowania |

UWAGA: W szafce instalować wkładki zwłoczne

Szafkę wykonać w obudowie Z-3/240 (Elcom)

Treść rys. Schemat szafki oświetleniowej SO–Zakładowa		Skala	–
Objekt: Oświetlenie ulic Składowej i Zakładowej w Chojnicach		Data	09.2006
Projektował: <i>Łucja Kadziewicz upr. 10/EL/75</i>	Sprawdził: <i>mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz upr. 106/01/OL</i>	Nr rys.	7