Rozdzielnia RSO

123

Rozłącznik izol.
3P
125A

4P
25A
C

F1
Ochronnik typu 1

PE

R < 10 omów

YKY 5x16mm2

Podst. bezp.
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Rozdzielnia RG budynku SP nr 5
(rozbudowa)

123

4P
40A/30mA
KV

Podst. bezp.
3P
16A
Wkł. bezp. gG

Stycznik
1P
25A

1 2 3

YAKXS 4x35mm2
FeZn 25x4mm

MO1
2x IZK 2A gG
a b
L1 L2

MO2
3x IZK 2A gG
a a a
L1 L2 L3

MO3
2x IZK 2A gG
a b
L1 L3
R < 10 omów

MO4
2x IZK 2A gG
a b
L2 L3

MO5
3x IZK 2A gG
a a a
L1 L2 L3

MO6
2x IZK 2A gG
a b
L1 L2
R < 10 omów

123

4P
40A/30mA
KV

Podst. bezp.
3P
16A
Wkł. bezp. gG

Stycznik
1P
25A

1 2 3

YAKXS 4x35mm2
FeZn 25x4mm

MO4
1x IZK 2A gG
b
L1

MO5
2x IZK 2A gG
b b
L2 L3

MO6
1x IZK 2A gG
b
L1
R < 10 omów

MO7
1x IZK 2A gG
b
L2

MO8
2x IZK 2A gG
b b
L1 L3

MO9
1x IZK 2A gG
b
L2
R < 10 omów

123

4P
40A/30mA
KV

Podst. bezp.
3P
16A
Wkł. bezp. gG

Stycznik
1P
25A

1 2 3

YAKXS 4x35mm2
FeZn 25x4mm

MO1
2x IZK 2A gG
a a
L1 L2

MO3
2x IZK 2A gG
a b
L1 L3
R < 10 omów

MO4
2x IZK 2A gG
a a
L2 L3

MO5
1x IZK 2A gG
a
L1

MO6
1x IZK 2A gG
a
L1
R < 10 omów

1P
10A
B

Układ sterowania
stycznikami
lokalnie
i zdalnie

Oznaczenia:

a – naswietlacz LED, typ 1 wg opisu technicznego

b – naswietlacz LED, typ 2 wg opisu technicznego

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 510/10 PRZY UL. WICKA ROGALI 18 W CHOJNICACH
INSTALACJA OŚWET. KOMPLEKSU SPORTOW.	SKALA:
SCHEMAT IDEOWY OŚW. KOMPLEKSU SPORTOW.	NR RYS.: 2

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH:
MGR INŻ. ŁUKASZ BOBKOWSKI
U. B. NR POM/0006/POOE/13
w specjalności instalacyjnej

20 01 2017