wyrzutnia

ocieplenie wyrzutni 5 cm styropianu

termomodernizacja wg odrębnego opracowania: papa zgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa w systemie NRO styropapa dwustronnie laminowana grafitowa EPS 100-031 strop istniejący sufit ~~kasetonowy~~ podwieszany o konstrukcji samonośnej

ocieplenie czerpni 5 cm styropianu

czerpnia

termomodernizacja wg odrębnego opracowania

istniejący stropodach o odporności ok. REI 120

PROJ. o odporności REI 20
wykładzina PCV
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~
~~folia zgrzewana gr.0,5mm~~
~~styropian posadzkowy EPS 100-031 gr. 3,5cm~~
~~wymiana stropu~~
sufit ~~kasetonowy~~ podwieszany o konst.
~~samonoś.~~ stalowej z płyt G/K

PROJ. o odporności REI 20
~~wykładzina PCV~~ gres na zaprawie klejowej 1+1 cm
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~ suchy jastrych w płytach 2x12,5mm układanych na mijankę
~~folia zgrzewana gr.0,5mm~~ deski sosnowe gr. 3,2 cm
~~styropian posadzkowy EPS 100-031 gr. 3,5cm~~
~~wymiana stropu~~ isniejący strop
sufit ~~kasetonowy~~ podwieszany o konstrukcji
~~samonośnej~~ stalowej z płyt G/K

PROJ. ~~isniejący~~
wykładzina PCV isniejąca
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~
~~folia zgrzewana gr.0,5mm~~
~~styropian posadzkowy EPS 100-031 gr. 3,5cm~~
~~wymiana stropu~~ isniejący strop
sufit ~~kasetonowy~~ podwieszany o konstrukcji
~~samonośnej~~ stalowej z płyt G/K

+7,63

istniejący strop o odporności ok. REI 20

PROJ. o odporności REI 20
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~ suchy jastrych w płytach 2x12,5mm układanych na mijankę
~~folia zgrzewana gr.0,5mm~~ deski sosnowe gr. 3,2 cm
~~styropian posadzkowy EPS 100-031 gr. 2cm~~
~~wymiana stropu~~ isniejący strop
sufit podwieszany ~~kasetonowy~~ o konst.
~~samonośnej~~ stalowej z płyt G/K

PROJ.
~~wykładzina PCV~~ gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~ suchy jastrych w płytach 2x12,5mm układanych na mijankę
~~folia zgrzewana gr.0,5mm~~ deski sosnowe gr. 3,2 cm
~~styropian posadzkowy EPS 100-031 gr. 3,5cm~~
~~wymiana stropu~~ isniejący strop
sufit ~~kasetonowy~~ podwieszany o konstrukcji
~~samonośnej~~ stalowej z płyt G/K

+3,66

istniejący strop o odporności ok. REI 20

termomodernizacja wg odrębnego opracowania

zadaszenie z litego poliwęglanu na ciągnach ze stali nierdzewnej

ściana z pustaków szklanych o odporności ogniowej EI 60

EI60 EI60 EI60

PROJ. NOWE WARSTWY POSADZKI
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm PROJ.
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~ isniejące
folia zgrzewana gr.0,5mm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031
dopasowany do sklepień stropu
strop isniejący
tynk cem.wap.

PROJ.NOWE WARSTWY POSADZKI
wykładzina PCV proj.
~~posadzka anhydrytowa gr 4cm~~ isniejące
folia zgrzewana gr.0,5mm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031
dopasowany do sklepień stropu
strop istniejący
tynk cem.wap.

istniejący strop o odporności ok. REI 120

±0,00

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
płyta żelbetowa gr. 16 cm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031 gr. 15cm, 1xpapa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C12/15, gr. 8 cm
piasek zagęszczony min. 10cm

-0,85 -0,83 -2,50

termomodernizacja wg odrębnego opracowania

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
schody żelbetowe
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031 gr. 15cm;
1xpapa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C12/15, gr. 8 cm
piasek zagęszczony min. 10cm

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
szlichta C16/20,siatką ϕ4,5mm o oczkach
15x15cm, gr. 5cm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031
gr. 15cm, przy kolizji z ławami zmniejszyć
grubość izolacji wg potrzeb
1xpapa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C12/15, gr. 8 cm
piasek zagęszczony min. 10cm

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
szlichta C16/20,siatką f4,5mm o oczkach 15x15cm, gr. 5cm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031 gr. 15cm, przy kolizji z ławami zmniejszyć grubość izolacji wg potrzeb
1xpapa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C12/15, gr. 8 cm
piasek zagęszczony min. 10cm

dylatacja

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1cm+1cm
izolacja pozioma folia w płynie
ława fundamentowa istniejąca

Łuki sklepień poddać naprawie poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą i uzupełnienie brakujących cegieł nowymi.

-2,74

PROJ.
gres na zaprawie klejowej gr. 1 cm+1 cm
szlichta C16/20,siatką ϕ4,5mm o oczkach
15x15cm, gr. 5cm
styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031
gr. 15cm, przy kolizji z ławami zmniejszyć
grubość izolacji wg potrzeb
1xpapa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C12/15, gr. 8 cm
piasek zagęszczony min. 10cm

WYMIANA POSADZKI W MIEJSCU PROJ. POS. Z PŁYTEK GRESOWYCH, SKALA 1:20

ETAP II - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO KUCHNI NA 2 SALE LEKCYJNE I PRZEDSIONEK WYJŚCIOWY WRAZ Z TERENEM

ETAP III - POZOSTAŁE ELEMENTY BUDYNKU

Należy przygotować w sufitach podwieszonych wlazy do central w koniecznych miejscach

Łuki sklepień poddać naprawie poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą i uzupełnienie brakujących cegieł nowymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. NR 2190 PRZY UL. DWORCOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU OBJĘTEGO POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ZGODNIE Z DECYZJĄ NR AB.6740.1.1011.2015 Z DNIA 29.02.2016 R. SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY	ASYSTENT PROJ. ARCHITEKT.	SPR. ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL UAN-KZ-7210/379/88 w specj. arch.	MGR INŻ. ARCH. A. KUFEL-SZUCA	MGR INŻ.ARCH. LESŁAW GAJDA upr. nr UAN/8346//33/88 w specjal. architekt.
07 11 2017	07 11 2017	07 11 2017