



SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 1/5



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q1	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zadzisku				Obw. 01	Obw. 02	Obw. 03	Obw. 04	Obw. 05
Opis	Zasilenie WLZ z ZK	Ochrona przeciwzapięciowa	Kontrola Faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie
		Ochronnik klasy B+C						
Moc	40,00 kW			0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW
Przekrój przewodu	YXS 5x35mm ²	4 x LGY 16mm ²		YDY 3x4,5mm ²	YDY 3x4,5mm ²	YDY 3x4,5mm ²	YDY 3x4,5mm ²	YDY 3x4,5mm ²
UWAGI				Strumienie natężeniowy czyliki deceniści			Strumienie natężeniowy czyliki deceniści	

nr jys.	ET
skoda	1:100
	
PROJEKTOWANE ARCHITETONICZNE AP Studio 7 mgr inż. arch. Piotr Adamowski 77-300 Chłobów ul. Romualdie Traugotza 13 tel. +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl	
obiekt	BUDOWA BUDYNKU DLA DZIEKNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWÓCH PLATFORM DLA KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
adres inwestycji	89-600 O-ŁĄCZNYCE DZ. N° EMB. 4356 ADAMIA MICKIEWICZA 7
temat rys.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 1/5
wykoncił	inż. i. rozsz. uprawnienie mgr inż. JAROSŁAW ORBICKI
projektant	upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń UAN/8346/2006/88 inż. KAROL GOŁĘBIEWSKI upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń POW/0737/POW/08
projektant spr.owiz.	elektryczno
asystent	mgr inż. RAFAŁ KOBIEŃSKI
projektano	elektryczno
data	15.03.2018 r.
podpis	15.03.2018 r.