

Chojnice, dnia 03.09.2018

**„VIA PROJECT” Usługi Projektowe i  
Nadzory Leszek Nitka  
ul. Jana Pawła II 7/20  
89-600 Chojnice**

**UZGODNIENIE NR: 79/2018**

**Budowa odcinków ulic: Jagodowej, Jaśminowej oraz Wrzosowej w m. Chojnice.**

1. Projektowaną trasę uzgadnia się z następującymi uwagami:
2. Dokładne usytuowanie podziemnych urządzeń teletechnicznych należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. W trakcie ich wykonywania należy uwzględnić możliwość nienormatywnego posadowienia sieci Petrus Spółka z o.o. wynikające z ewentualnych niwelet i innych robót budowlanych prowadzonych na tym terenie. Z tego też powodu mogą być fragmenty sieci bez taśmy ostrzegawczej.
3. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony urządzeń, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
4. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami PETRUS Spółka z o.o. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zgłosić je do odbioru przed zasypaniem. Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury.
5. W przypadku niwelety terenu obniżyć istniejące uzbrojenie do normatywnej głębokości oraz wyregulować studnie kablowe do projektowanych rzędnych terenu.
6. Na projekcie, uzbrojenie PETRUS Sp. z o.o. wyróżniono kolorem zielonym i oznaczeniem VK. Są to kable magistralne i dystrybucyjne koncentryczne zaciągnięte do kanalizacji teletechnicznej.
7. O terminie rozpoczęcia należy powiadomić PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach z 7-dniowym wyprzedzeniem.
8. W trakcie wykonywania prac należy chronić infrastrukturę Petrus Spółka z o.o. przed możliwością uszkodzenia. W miejscach jej odkrycia należy w trakcie zasypywania zachować jej pierwotny profil (kształt, rzędne posadowienia, itp.) poprzez właściwe zagęszczenie gruntu zarówno poniżej (aby nie doszło do załamania lub zagięcia rur), jak i powyżej infrastruktury (przysypując odpowiednią warstwą piasku bez kamieni i gruzów aby nie doszło do zakleszczenia kabli lub uszkodzenia rur kanalizacji). W przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy odtworzyć jej ciągłość.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia kabli teletechnicznych, kanalizacji i innych urządzeń stanowiących własność PETRUS Sp. z o.o.
10. Jednocześnie informujemy o możliwości wystąpienia niezainwentaryzowanych elementów sieci. W przypadku natrafienia na w.w. koniecznie należy powiadomić wyznaczonego przedstawiciela firmy PETRUS Sp. z o.o.
11. Uzgodnienie ważne 2 lata.

Specjalista d/s Inwestycji

  
mgr inż. Roman Glander

**PETRUS SPÓŁKA z o.o.**  
ul. Staszica 30, 89-600 Chojnice  
NIP: 554-23-71-965  
REGON 092557739 (11)

Petrus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
89-600 CHOJNICE ul. Staszica 30

[www.petrus.pl](http://www.petrus.pl)

Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 000624689.

NIP: 554-23-71-965

Kapitał zakładowy 14 010 000 złotych