

Uwagi do koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Widokowej
w Chojnicach

1. Należy rozważyć zaprojektowanie kolektora deszczowego na działce nr 495/135 i 495/155 odprowadzający wody deszczowe z terenu istniejących garaży.
2. Należy rozważyć przesunięcie kolektora deszczowego pod projektowaną nawierzchnią drogi na działce nr 2590/2 i 2589.
3. Należy rozważyć zaprojektowanie wpustów deszczowych na działce nr 2589 wraz z budową odcinka sieci..

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski