

KM.7021.4.11.2020

Chojnice, 03.03.2020r.

Sz. P.
Bartosz Bluma
Radny Rady Miejskiej
w/m

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.02.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.02.2020r.) dotyczącą nieprawidłowo funkcjonującej studzienki kanalizacyjnej w ul. Sukienników informuję, iż tutejszy Urząd w dniu 26.02.2020r. zgłosił oczyszczenie przedmiotowego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem.

Jednocześnie informuję, iż inwestycja związana z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sukienników dotyczyła budowy głównego kanału deszczowego, a nie odwodnienia przedmiotowego terenu. Po wykonaniu prac istniejące wpusty deszczowe zostały przełączone do nowowypudowanej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym przedmiotowa nieprawidłowość nie leży w gestii Wykonawcy prac.

Nadmieniam również, iż przeglądy wpustów deszczowych dokonywane są na bieżąco przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Straż Miejską. Częstotliwość czyszczenia wpustów deszczowych uzależnione jest od stopnia zabrudzenia osadnika, kosza lub kraty wpustu deszczowego. Wzmoczenie prac następuje w okresie wiosennym, gdy zalegający po okresie zimowym piasek spływa do wpustów deszczowych oraz w okresie jesiennym, gdy opadające liście drzew blokują prawidłowy odpływ wód deszczowych.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster

Otrzymuje:

1. Adresat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Antoni Szlanga