
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy Krasickiego i łącznik ciągu pieszo-rowerowego
ADRES INWESTYCJI : Chojnice
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : 89-600 Chojnice Stary Rynek 1
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edmund Hapka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2020r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.03.2020r

Data zatwierdzenia

OPIS

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera kalkulację budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Krasickiego i łącznik ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach:

wykonanie geodezyjnego wytyczenia trasy kabla i ustawienia miejsca latarni,

wykonanie wykopów pod kabel,

wykonanie podsypki,

 ułożenie rur ochronnych,

ułożenie kabli,

oznakowanie kabli,

wykonanie pomiarów geodezyjnych ułożonych kabli,

wykonanie nasypek z piasku i ziemi rodzimej,

zasypanie wykopów z kablem,

wykonanie wykopów pod fundamenty latarni,

wykonanie uziemień,

zabudowa fundamentów latarni,

montaż wysięgników i opraw do słupów,

ustawianie latarni,

wykonanie pomiarów geodezyjnych ustawionych latarni,

uporządkowanie trasy po wykopach,

wykonanie połączeń elektrycznych,

wykonanie oznaczeń i opisów kabli i latarni,

wykonanie pomiarów izolacji, uziemień i ochrony od porażeń,

Układ funkcjonalno-przestrzenny :

Ulica będzie oświetlona latarniami na masztach stalowych, a ciąg pieszo-rowerowy latarniami na słupach parkowych ozdobnych. Latarnie zaprojektowano aby natężenie oświetlenia było równomierne, nie kolidowało z układem komunikacyjnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego.			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 423	m m	 423.000	
				RAZEM	423.000
2	KNR 2-01 d.1 0701-0103	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 884	m m	 884.000	
				RAZEM	884.000
4	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 423	m m	 423.000	
				RAZEM	423.000
5	KNR 2-01 d.1 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 35	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
8	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 308	m m	 308.000	
				RAZEM	308.000
9	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 154	m m	 154.000	
				RAZEM	154.000
10	KNR 5-10 d.1 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 5-14 d.1 0604-01	Przykrecaanie tabliczek opisowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 8	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 5-10 d.1 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 28	kpl kpl	 28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 84	m-1 przew m-1 przew	 84.000	
				RAZEM	84.000
17	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 5-10 d.1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 5-10 0809-02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
20 d.1	KNR 5-13 0301-05	Uziom prętowy 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
21 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 14	odc. odc.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar . pomiar .	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 14	przew. przew.	 14.000	
				RAZEM	14.000
24 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 13	pomiar . pomiar .	 13.000	
				RAZEM	13.000
25 d.1		Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000