przyłącze gazu DN63 proj
włączyć do istniejącego
odejścia przyłącza

gazomierz istniejący przeniesiony
skrzynka kurka głównego i gazomierza
o wymiarach standardowych istniejąca przeniesiona

rura przewodowa stalowa

SKG

do inst. wewn istniejącej

kształtka przejściowa PE/stal

złączka elektrooporowa




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,39 | 153,47 | 153,50 | 153,89 | 153,65 | 149,97 | 150,14 | 150,24 | 150,37 | | 150,49 | | Rzędna terenu proj. |
| 152,40 | | 152,50 | 152,89 | 152,65 | 148,97 | 149,14 | | 149,37 | | 149,49 | | Rzędna dna przewodu |
| 0,99 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | Zagłębienie |
| | i =2,9% PE63 (PE100RCtyp2 SDR 11) | i =2,1% PE63 (PE100RCtyp2 SDR 11) | i =3,2% PE63 (PE100RCtyp2 SDR 11) | i =23,3% PE63 (PE100RCtyp2 SDR 11) | | i =4,7% PE63 (PE100RCtyp2 SDR 11) | i =14,3% PE63 | i =8% PE63/stal | | | | spadek / średnica materiał |
| | 52,21 3,43 | 48,78 18,84 | 29,94 7,46 | 22,48 15,78 | 6,70 | 3,60 | 3,10 1,60 | 1,50 1,5 | 0,00 | | | Odległość |
| | E | D | C | B | A2 | A1 | A | | | | | |

SKG istn
przeniesiona z pełnym
wyposażeniem ze ściany obok



załamanie trasy przyłącza



załamanie trasy przyłącza



załamanie trasy przyłącza



załamanie trasy przyłącza



załamanie trasy przyłącza

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ I PRZYŁĄCZA GAZU NA DZ NR 1325, 1326 I 1327/1 W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANY — SKALA 1 : 100

PROFIL INSTALACJI GAZU — NR RYS.:

| PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH | ASYSTENT PROJ. INSTAL. SANITARNYCH | SPRAWDZAJĄCY INSTAL. SANITARNYCH |
|---|---|---|
| Hubert Potulski<br>upr. nr 661/68, 299/74 Bg<br>GP-KZ-7342/425/94<br>w specjal.instal. sanitarnych | mgr inż. Ewa Tenerowicz | mgr inż.Jakub Gorlik<br>upr. nr POM/0052/PWOS/10<br>w specjal. sieci i inst. sanitarnych |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | 25.07.2017 |